

WATERLEIDINGBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND  
Afdeling voorlichting

Utrecht, datum

PERSBERICHT

Bij het lekonderzoek in het waterleidingnet is een lek in een zinker onder de Oude Gracht geconstateerd, waardoor water uit de gracht het net is binnengestroomd. Het vermoeden van een lek rees toen er klachten van lucht en roestwater in de leiding bij WMN binnenkwamen.

Het WMN is onmiddellijk gaan spuien en heeft het gecontamineerde gebied geïsoleerd van de rest van het waterleidingnet. Hierdoor is vermoedelijk een groot deel van de verontreiniging reeds verwijderd.

Zekerheidshalve zijn drie monsters genomen en voor onderzoek naar het laboratorium van WMN gebracht.

De bewoners van het gecontamineerde gebied zijn middels een huis-aan-huisbrief gewaarschuwd. Om elk risico te vermijden krijgen zij het advies het water dat zij gaan consumeren, eerst vijf minuten te laten koken.

Een zinker is een waterleidingbuis die een kanaal, sloot of gracht kruist.

Door het lek in de zinker kan onder normale omstandigheden geen grachtwater in de leiding stromen. De waterleidingdruk in de leiding is 3 ato en buiten de leiding 1 ato, zodat er altijd water vanuit de leiding naar buiten zal gaan.